

BD2A-1000-ME CENTRAL FEEDER UNIT WITHOUT TERMINAL BLOCK 1000 A




Рисунок аналогичен

версия	
наименование изделия	вводной ящик для системы шинного распределителя BD2
рабочее напряжение при переменном токе	
<ul style="list-style-type: none"> при 50 Гц расчетное значение макс. при 60 Гц расчетное значение макс. 	690 V 690 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP54
Главная цепь	
рабочая частота расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	50 Hz 60 Hz
рабочий ток	
<ul style="list-style-type: none"> для электрической цепи 1 при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс. для электрической цепи 1 при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс. 	1 000 A 1 000 A
связи	
поперечное сечение подключаемого провода в вводном ящике	
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	10 mm ² 300 mm ²
Механическая конструкция	
высота	374 mm
ширина	783 mm
длина	1 250 mm
вид креплений	потолок / стена
материал шинпровода	алюминий

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=BVP:262000>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/BVP:262000>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=BVP:262000

CAX-Online-Generator

последнее изменение:

01.07.2021 

